



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

Мотовилихинское отделение

Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
(ПАО «Пермэнергосбыт»)
ул. Лебедева, д. 34А, г. Пермь, Пермский край, Россия, 614017
Тел. (342) 265-88-09, факс (342) 263-09-79
E-mail: motesb@energosp.perm.ru, www.permenergosp.ru
ОКПО 77013160, ОГРН 1055902200353
ИНН 5904123809, КПП 590401001

02.03.2023 ПЭС-620-7350

№

50

02.02.2023

На №

от

Ответ на обращение

Уважаемый Артем Фархатович!

В ответ на обращение сообщаем, что осмотры (проверки) общедомовых приборов учета в МКД по адресам г. Пермь, ул. Дружбы, 2, 4, 6 были ранее произведены инженером ПАО Пермэнергосбыт: Дружбы, 2 осмотрены 26.08.2022г.; Дружбы, 4 осмотрены 14.12.2022г.; Дружбы, 6 осмотрены 26.08.2022г.

По результатам проверок оформлены и Вами подписаны акты осмотров ОДПУ.

По адресам Дружбы, 4 и 6 в ходе проверки замечаний к приборам учета не выявлено, а по Дружбы, 2 прибор учета был признан не пригодным к расчетам в связи с истечением межповерочного интервала (МПИ). Данный прибор учета по Дружбы, 2 был заменен по акту № б/н от 17.02.2023 г. и допущен к расчетам.

Согласно п. 83 ПП РФ № 354 от 06.05.2011г., проверки должны проводиться исполнителем не реже 1 раза в год.

Приложение:

- копии актов осмотра ОДПУ – 4 шт.

Директор отделения

О.Б. Старкова