

Обществом с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ СЕРВИС»

ИНН/КПП 5904368982/590601001 ОГРН 118595806548
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Тургенева, д. 17.

Исх. № 179 от 19.05 2023г.

ПАО «Пермэнергосбыт»
г. Пермь, ул. Тимирязева, 37

Просим заменить счетчик №009219044506624 по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 92 согласно акта осмотра от 17 мая 2023 данный прибор не соответствует нормативным требованиям. Ответ о выполненных работах направить на электронный адрес указанный ниже.

Приложение:

1. Копия акта от 17 мая 2023г.

С уважением,

Генеральный директор ООО УК «УРАЛ СЕРВИС» _____ /А.Ф. Яушев/



8 (342) 206-40-66

Эл. почта uralservice59@mail.ru



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 34А
тел. 265-88-09 директор отделения
факс: 263-09-79
тел. 260-46-17 зам. директора

Мотовилихинское отделение

АКТ от 17 мая 2023

проверки средств учёта в составе измерительных комплексов коммерческого учёта (ИК КУ) в электроустановках (ЭУ) до 1000 В потребителей – юридических лиц.
Право проверки закреплено ст. 172–175 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утверждённых ПП РФ № 442 от 04 мая 2012г.

Договор электроснабжения с ПАО «Пермэнергосбыт»

№ 12122

Потребитель:

Фактический адрес проверяемой ЭУ: г. Пермь ул. Ким, 92 \ 5-этажный, 2-подъездный \

Представителем ПАО «Пермэнергосбыт»: инженером Бурцевым Александром Петровичем удостоверение № 0283, в присутствии электрика Еремина Тимофея Евгеньевича с.т. 8912499028 по причине: по заданию договорного отдела, произведена проверка ИК КУ на присоединении потребителя к электрическим сетям ОАО МРСК «Урала» филиала «Пермэнерго».

1. Характеристики присоединения и места установки ИК КУ потребителя на момент проверки: \ схема электроснабжения без изменений \

1.1. Электроснабжение потребителя осуществляется: от РУ -0,4 кВ существующей ТП № 2035 кабельным линиям 0,4 кВ до ВРУ -0,4 кВ находящемся в подвальном помещении дома. Затем ч. рубильник, защиту на ОДПУ и на нагрузку \ квартиры, МОП \ в соответствии с подключенными подъездами.

1.2 Параметры ИК КУ на начало проверки:

*внешних повреждений корпуса и крышек счётчика не обнаружено;
цепи разрывов, скруток, оплавлений, оголений не имеют;
целостность пломб госповерки не нарушена;*

1.3 ОДПУ т.у. 2801, 2802, 2803 \ квартиры, МОП:

Тип счётчика, U(В), I (А),	Заводской номер	Показания со всеми числами после запятой	Год выпус- ка	Поверен год, квартал	Следующая поверка	Защищён пломбой, маркой №
CE 303 S31 543-JPVZ 380 В 5А кл.т.1	00921904 4506624	общий-13131,095 Т1-03391,924 Т2-04485,234 Т3-03148,634 Т4-00000,000 Т5-02105,314 индикация ошибки-Егг 21-	2011	2011 г. - 2 кв.	МПИ -16 лет	МРСК \фото\

Трансформаторы тока типа Т-0.66 200\5 кл.т.1 год не видно опл. пломбами МРСК

По результатам визуального осмотра состояния ИК КУ не соответствует нормативным требованиям \ индикация ошибки, не учтенный 5-тариф \ Правил устройства электроустановок и Правил уч. электрической энергии \фото прилагается\

1.4. Бывший договор Шудегова О.В. -\ договор № 10004043, подвал \ под ОДПУ :

внешних повреждений корпуса и крышек счётчика не обнаружено.
цели разрывов, скруток, оплавлений, оголений не имеют.
целостность пломб госповерки не нарушена.

Тип счётчика, U(В), I (А),	Заводской номер	Показания со всеми числами после запятой	Год выпус-ка	Поверен год, квартал	Следую щая поверка	Защищён пломбой, маркой №
СТЭ - 561П160-1-4М- К3 380 В 5- 60А кл.1	102908	20410,2	2014	2014 г. - 2 кв.	МПИ - 10 лет	ПЭСК \фото\

По результатам визуального осмотра состояние ИК КУ соответствует нормативным требованиям Правил устройства электроустановок и Правил учёта электрической энергии.
Данное помещение под напряжением, заброшено-пустует- без нагрузки.\ фото прилагается \

**1.5. ПАО-МТС-\ под ОДПУ **

2. Заключение:

По результатам визуального осмотра состояние ОДПУ не соответствует нормативным требованиям \ индикация ошибки, не учтенный 5-тариф \ Правил устройства электроустановок и Правил учёта электрической энергии, счетчик за № 009219044506624 подлежит замене.

Акт составил инженер ПАО «Пермэнергосбыт» _____ / Бурцев А.П. /

С Актом ознакомлен с информацией, изложенной в данном Акте согласен, один экземпляр получил

Потребитель

_____ (С.Калинин) /